

AREI-keuringsverslag: verplichte vermeldingen

In haar recente nieuwsbrief somt de VREG op wat er in het AREI-keuringsverslag voor kleine PV-systemen ≤ 10 kW moet staan. Ontbrekende gegevens kunnen leiden tot een lagere minimumsteun, omdat de installatie een latere datum van indienstname zou kunnen krijgen.

1. Nieuwe vermeldingen verplicht sinds 15 juli

Sinds 15 juli zijn de volgende bijkomende vermeldingen verplicht te noteren op het AREI-keuringsverslag voor zonnepanelen ≤ 10 kW:

- Aantal en piekvermogen van de zonnepanelen
- Aantal, type, serienummer en maximaal AC-vermogen van de omvormer(s)
- Serienummer van de productiemeter
- Meterstand van de productiemeter op het moment van de keuring

De netbeheerders controleren de keuringsverslagen op volledigheid. Zij stellen daarbij vast dat slechts 45% van de keuringsverslagen alle nodige vermeldingen bevat!

Vaak wordt van de omvormer enkel merk en type vermeld, of het nominaal DC-vermogen in plaats van het gevraagde maximaal AC-vermogen. Ook het serienummer van de productiemeter en de omvormer(s) ontbreekt nog regelmatig! Dit moet een uniek nummer per toestel zijn, een lot- of typenummer is niet voldoende. Zorg ervoor dat dit nummer ook na de plaatsing leesbaar blijft voor de keurder.

2. Onvolledige verslagen kunnen leiden tot een lagere minimumsteun!

Pas nadat de netbeheerder het keuringsverslag heeft gecontroleerd en aanvaard kunnen groenestroomcertificaten aan minimumsteun verkocht worden. Ontbreken in het verslag één of meerdere van bovenstaande vermeldingen, dan zal de netbeheerder het verslag weigeren. De keurder moet dan opnieuw langskomen. De datum van het nieuwe volledige verslag is dan bepalend voor de minimumsteun die van toepassing is!

3. Vanaf 1 januari 2012: MID-markering

Vanaf 1 januari 2012 moet het keuringsverslag ook de verplichte MID-markering op de productiemeter (de groenestroomteller) vermelden (of een andere ijkmarkering overeenkomstig eerdere nationale wetgeving). Op elke productiemeter moet dergelijke markering zichtbaar zijn. Ook het ontbreken van deze markering of van de vermelding daarvan in het keuringsverslag, zal voor de netbeheerder reden zijn om het verslag niet te aanvaarden.

Meer informatie over AREI-keuring en MID-markering vindt u hier:

- AREI-keuring: <http://www.vreg.be/arei-keuring>
- MID: http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/faq_-_metrologie_elektriciteitsmeters.pdf

Meer informatie van de VREG over zonnepanelen:

- webpagina "Zonnepanelen" van de VREG: <http://www.vreg.be/zonnepanelen>
- mail aan VREG over zonnepanelen: contactpagina van de VREG voor mails
<http://www.vreg.be/contacteer-de-vreg-over-uw-zonnepanelen-1>
- inschrijven op de VREG-nieuwsbrief over zonnepanelen:
<http://www.vreg.be/nieuwsbrief>